



管理No. CN-124

作成日 2025年 5月 27日

省エネ通信



テーマ: **外気温 35℃ 家庭と工場なぜ違う?**



現象	家庭(小さな空間)の対応	工場あるある	大きな空間対応案
窓が開いてる	窓を閉める	開いている 暑い空気が入る	窓は閉める 給気の位置と量 バランス考慮
陽があたる	遮光カーテン	まぶしい あつい!	反射フィルム 半分ふさぐ
換気扇が回っている	止める	天井換気扇 稼働	高い位置の熱気はしっかり排気 KEEP
扇風機は下向き	狭い空間は 下から上へ サーキュレータ	頭上扇風機 上から下	扇風機は 下から上へ
エアコンON		排気熱が混ざる	排気熱は3mより上へ
焼きもの	電子レンジ 排気熱少	熱処理 放熱	断熱材貼付
しゃぶしゃぶを食べる	冷やし中華 に変更 水蒸気少	高温洗浄機 熱い湯が 周る	断熱材貼付 温度下げる

家庭と職場でなぜ違う? 外気温35℃で窓を開けるのはなぜ? 工場の気流の一方通行化必要